



正本



171203101018

检测报告

项目名称：环境检测

委托单位：安徽奥丰汽车配件有限公司

检测类别：委托检测



编制：於敏

审核：李尔西

批准：石慧

检测专用章：



报告日期：2020 年 12 月 31 日

中国·滁州

花园东路 555 号 14 号厂房 2 层

手机：(0)133 0960 0700（微信同号）

电话：(0550) 330 7255

第 1 页 共 5 页





说 明

- 一、本检测报告提供的检测结果仅对本次检测负责。
- 二、本检测报告书涂改无效，无本单位检测章及编制、审核、批准人签字无效。
- 三、本检测报告书不得部分复制，不得作广告宣传。
- 四、委托检测单位对本报告所提供的检测如有异议，请于收到报告之日起的十日之内向本公司提出。
- 五、本公司制定并执行《保密和保护所有权程序》对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，决不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务，以维护客户的合法权益。
- 六、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
- 七、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物实际状况。
- 八、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。





检测报告

被检单位	安徽奥丰汽车配件有限公司			联系人	李伟伟
被检单位地址	安徽省滁州市长江西路 305 号			联系电话	13359007551
检测目的	委托检测	采样日期	2020.12.24	检测完成日期	2020.12.28
检测项目	废水：pH 值、水温、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、总磷、锌、镍。				
检测依据	见表 1。				
所用仪器	序号	仪器名称	型号	仪器编号	检定/校准有效期
	1	便携式 pH 计	PHB-4	YHKJ-YQ-CY-16-1#	2021.7.13
	2	电子天平	BSA124S-CW	YHKJ-YQ-SY-4-1#	2021.1.30
	3	水温计	/	/	2021.7.14
	4	标准 COD 消解器	HCA-101	YHKJ-YQ-SY-7-1#	/
	5	滴定管	50ml	/	2023.3.16
	6	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	YHKJ-YQ-SY-3-1#	2021.1.30
	7	红外测油仪	OL580	YHKJ-YQ-SY-19-1#	2021.4.15
	8	原子吸收分光光度计	TAS-990	YHKJ-YQ-SY-2-1#	2021.1.31
现场环境	——				
检测结果	详见第 4~5 页。				
备注	——				

本页以下空白





一、检测依据

表 1 检测依据

检测项目	检测依据	检出限
pH 值	GB/T 6920-1986 水质 pH 值的测定 玻璃电极法	—
水温	GB/T 13195-1991 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法	—
悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	4mg/L
化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	4mg/L
氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L
石油类	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06mg/L
总磷	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L
镍	GB/T 11912-1989 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法	0.05mg/L
锌	GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	0.05mg/L

二、废水检测

表 2 废水检测结果


采样日期	检测点位	检测项目	检测结果				单位
			第一次	第二次	第三次	第四次	
2020.12.24	表面处理 车间废水 设施进口	pH 值	7.28	7.34	7.26	7.28	无量纲
		悬浮物	30	30	37	34	mg/L
		水温	3.8	3.9	4.0	4.0	℃
		化学需氧量	41	40	37	39	mg/L
		氨氮	0.848	0.879	0.784	0.896	mg/L
		石油类	0.99	0.97	0.90	0.93	mg/L
		总磷	24.1	24.9	24.1	24.5	mg/L
		锌	6.26	6.30	6.34	6.30	mg/L
		镍	0.19	0.22	0.23	0.27	mg/L
	表面处理 车间废水 设施出口	pH 值	7.19	7.22	7.25	7.23	无量纲
		悬浮物	25	28	23	30	mg/L
		水温	4.0	4.1	4.1	4.2	℃
		化学需氧量	34	32	31	33	mg/L
		氨氮	0.498	0.536	0.577	0.478	mg/L
		石油类	0.62	0.61	0.65	0.60	mg/L
		总磷	4.37	4.19	4.34	4.32	mg/L
		锌	4.27	4.47	4.54	4.60	mg/L
		镍	0.08	0.09	0.12	0.13	mg/L

本页以下空白





三、检测点位示意图



备注：“★”代表废水检测点位。

以下空白

